



Extherm 25Y 05 кольцо заземления
Паспорт качества

Кольца заземления серии Y служат для организации местного заземления. Установленные между кабельным вводом и оборудованием обеспечивают надежное гальваническое соединение в цепи заземления.

Кольца заземления изготавливаются из латуни, никелированной латуни, нержавеющей стали.

- Технические условия

ТУ 3599-004-15232514-2014

- Материал корпусных деталей

Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь

- Температура эксплуатации

$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +130^{\circ}\text{C}$



Информация о сертификации: Обязательной сертификации не подлежит на основании отказного письма ООО Бирюза № ОТК/2626-Б от 02.07.2018г.